LEGENDA:

- Rozvádzač
- LED svitidlo, výkon a typ jednotlivých svietidiel je uvedené v prílohe č.6




Rozvodná sieť: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411
Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415

Rozvodná sieť: 2 DC 24V SELV
Ochranné opatrenie: malé napätie SELV
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 414

Vonkajšie vplyvy:
Podľa priloženého protokolu o určení vonkajších vplyvov č.015/2013.

| INDEX | NÁZOV ZMENY | ZMENU VYKONAL | ZMENU ODSÚHLASIL | DÁTUM |
|---|---|---|---|---|
| Vypracoval | Ing.Kubovič | | BBF elektro s.r.o. | |
| - | | | Radlinského 17/B 05201 Spišská Nová Ves | |
| Kontroloval | Ing.Javorský | | | |
| Schválil | Ing.Javorský | | | |
| Objednávateľ | SSJ, Hodžova 11, Liptovský Mikuláš | | formát | A1 |
| Investor | SSJ, Hodžova 11, Liptovský Mikuláš | | dátum | 02/2013 |
| Akcia | Rekonštr. prehliadkového chodníka Belianska jaskyňa | | stupeň | RP |
| | | | mierka | 1:500 |
| | | | č. zakázky | ZPR13015 |
| Časť | ELEKTRO | | archívne číslo | č. výkresu |
| Názov výkresu | Situácia – umelé osvetlenie | | ZPR13015 | 9 |