

Rozvodná sieť: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
podla STN 33 2000-4-41, čl. 411

INDEX	NÁZOV ZMENY	ZMENU VYKONAL	ZMENU ODSÚHLASIL	DÁTUM
Vypracoval	Ing.Kubovič		BBF elektro s.r.o.	
–			Radlinského 17/B, 05201 Spišská Nová Ves	
Kontroloval	Ing.Javorský			
Schválil	Ing.Javorský			
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody SR		formát A3	
Investor	Štátna ochrana prírody SR		dátum 02/2013	
Akcia	Rekonštr. prehliadkového chodníka Belianska jaskyňa		stupeň RP	
			mierka –	
			č. zakázky ZPR13015	
Časť	ELEKTRO		archívné číslo	č. výkresu
Názov výkresu	Prehladová schéma		ZPR13015	1