

PRÍLOHA B k protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 015/2013
Belianská jaskyňa

| Kód Vonkajší vplyv | Priestor - objekt / označenie miestnosti / druh priestoru | | |
|---|--|---|--|
| | 1. Jaskyňa - podzemná časť | 2. Vstupný objekt | 3. Vonkajšie priestory |
| Druh priestoru | | III - vnútorné priestory s reguláciou teploty podľa NZA.6 | VI - vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme) podľa NZA.6 |
| AA - Teplota okolia | AA5 | AA5 | AA8 |
| AB - Atmosferické podmienky | AB4 | AB5 | AB8 |
| AC - Nadmorská výška | AC1 | AC1 | AC1 |
| AD - Výskyt vody | AD4 | AD1 | AD4 |
| AE - Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | AE1 | AE1 |
| AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 | AF1 | AF1 |
| AG - Mechanické namáhanie - nárazy | AG1 | AG1 | AG1 |
| AH - Vibrácie | AH1 | AH1 | AH1 |
| AK - Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 | AK1 | AK1 |
| AL - Výskyt živočíchov | AL1 | AL1 | AL1 |
| AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie | AM1 | AM1 | AM1 |
| AN - Slnéčné žiarenie | | AN2 | AN3 |
| AP - Seizmické účinky | AP1 | AP1 | AP1 |
| AQ - Búrková činnosť | AQ1 | | AQ3 |
| AR - Pohyb vzduchu | AR1 | AR1 | |
| AS - Vietor | | | AS2 |
| AT - Snehová pokrývka | | | AT2 |
| AU - Námraza | | | AU2 |
| BA - Schopnosť osôb | BA1 | BA1 | BA1 |
| BB - Odpor tela | | BB2 | |
| BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme | BC3 | BC2 | |
| BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD3 | BD1 | BD1 |
| BE - Povaha spracovaných a skladovaných látok | BE1 | BE1 | BE1 |
| CA - Stavebné materiály | | CA1 | CA1 |
| CB - Konštrukcia budovy | | CB1 | CB1 |
| <i>Prostredie podľa neplatnej STN 33 0300:1988 - informatívne</i> | <i>čl.3.2.4. mokré</i> | <i>čl. 3.1.1. základné</i> | <i>čl. 4.1.1. vonkajšie</i> |