



Rozvodná sieť: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411
Doplňková ochrana: prúdové chrániče (RCD)
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415

Vonkajšie vplyvy:
Podľa priloženého protokolu o určení vonkajších vplyvov č.015/2013.

INDEX	NÁZOV ZMENY	ZMENOU VYKONAL	ZMENOU ODPOVEDIASL	DATEM
Vypracoval	Ing.Kubovič		BBF elektro s.r.o.	
Kontroloval	Ing.Javorský		Radlinského 17/B	
Schválil	Ing.Javorský		05201 Spišská Nová Ves	
Objednávaateľ	SSJ, Hodžova 11, Liptovský Mikuláš	formát	A1	
Investor	SSJ, Hodžova 11, Liptovský Mikuláš	datum	02/2013	
Akcia	Rekonštr. prehladkového chodníka	stupen	RP	
	Belianska jaskyňa	mierka	1:500	
Časť	ELEKTRO	č. zakázky	ZPR13015	
Názor výkresu	Situácia - napojenie zásuviek a 230V	archivné číslo	ZPR13015	č. výkresu
				11